

KLASA: 406-05/23-01/2  
URBROJ: 360-05-01-02/07-2023-1

Na temelju članka 198. stavak 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22 – dalje u tekstu: ZJN), a u svezi s člankom 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/20 – dalje u tekstu: Pravilnik), Centar za restrukturiranje i prodaju Zagreb, Ivana Lučića 6-8, OIB:38083028711, kao Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, pokreće postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, kako slijedi:

### **1) Opis predmeta nabave**

Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava, bročana oznaka predmeta nabave iz CPV-a 45312100-8, u poslovnoj zgradi u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 (dalje u tekstu: poslovna zgrada).

### **2) Tehničke specifikacije**

#### **a) Poslovi demontaže postojeće opreme vatrodojave i njeno zbrinjavanje na siguran način**

U poslovnoj zgradi nalazi se postojeća oprema vatrodojave koja nije u funkciji te je potrebno isto demontirati i zbrinuti na siguran način u skladu sa zakonodavnim okvirom kojim se uređuje zbrinjavanje navedene opreme.

#### **b) Ugradnja novog sustava vatrodojave u skladu s Projektom vatrodojave**

Poslovi ugradnje novog sustava vatrodojave trebaju biti izvršeni u skladu s izrađenim Glavnim projektom rekonstrukcije i dogradnje, Izmjene i dopune broj TD-1-12/22-IVD iz prosinca 2022. godine, koji je izrađen od strane trgovačkog društva Vatel d.o.o. Split, 1141. brigade 12 (dalje u tekstu: Projekt vatrodojave).

Poslovi ugradnje novog sustava vatrodojave trebaju obuhvatiti sve poslove potrebne da se izvrši ugradnja novog sustava vatrodojave, a koji poslovi između ostalog obuhvaćaju kako slijedi:

- ugradnju instalacija prema Projektu vatrodojave, Troškovniku kao sastavnom dijelu Projekta vatrodojave te nalogima nadzornog inženjera
- ugradnju i spajanje opreme prema Projektu vatrodojave i Troškovniku, kao sastavnom dijelu Projekta vatrodojave
- povezivanje Centrale za dojavu požara sa sustavom Centralnog dojavnog sustava zaštitarske tvrtke angažirane za pružanje zaštitarskih usluga u poslovnoj zgradi, odnosno Ministarstvom unutarnjih poslova RH, uz korištenje odgovarajućeg programskog rješenja.

Materijali koji se ugrađuju u instalaciju Projekta vatrodojave trebaju ispunjavati uvjete i zahtjeve propisane i utvrđene slijedećim normama:

- HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) – za sustav za dojavu požara i njegovih dijelova
- HRN EN 54-4 - za napajanje energijom sustava za dojavu požara, sa dva međusobno neovisna izvora
- HRN DIN VDE 0833 dio 2 - za izbor akumulatorske baterije
- EN 54-3 - za uređaje za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju požarnog alarma
- JEB-H(ST)H FE 180E30, za instalaciju sustava za dojavu požara bezhalogenskim kablovima
- HRN EN-54 i HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) za ostale elemente Sustava za dojavu požara
- Projektom vatrodojave, za ugradnju aspiracijskog sustava u prostorima Pismohrane, s pripadajućim cjevovodom i aspiracijskim centralama, uz ugradnju visokoosjetljivim dimnim senzorima

#### **c) programiranje i puštanje u rad**

Nakon izvršene ugradnje potrebno je izvršiti programiranje te puštanje u rad ugrađenog sustava vatrodojave.

#### **d) ispitivanje od strane ovlaštene pravne osobe, te izdavanje Uvjerenja o ispravnosti**

Nakon puštanja u rad sustava vatrodjave, Naručitelj će zatražiti ispitivanje i provjeru ispravnosti ugrađenog sustava vatrodjave od strane ovlaštene pravne osobe s ciljem izdavanja Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane ovlaštene osobe.

#### **e) primopredaja sustava vatrodjave Naručitelju**

Nakon zaprimanja Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane ovlaštene osobe odabrani gospodarski subjekt treba izvršiti primopredaju sustava Naručitelju što će se konstatirati potpisivanjem Primopredajnog zapisnika.

#### **f) obuka predstavnika Naručitelja**

Odmah po potpisivanju Primopredajnog zapisnika odabrani gospodarski subjekt bit će u obvezi izvršiti obuku/edukaciju minimalno 6 osoba koje će imenovati CERP kao Naručitelj, a koje osobe će biti predstavnici svih korisnika poslovne zgrade.

### **3) Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta**

#### **a) Sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti**

Zainteresirani gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

#### **b) Ekonomska i financijska sposobnost**

Zainteresirani gospodarski subjekt će u postupku javne nabave morati dokazati da mu račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci od dana objave DoN-a u EOJN-u nije bio u blokadi duže od 7 (sedam) dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 10 (deset) dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime dokazuju da ima stabilno financijsko poslovanje.

#### **c) Tehnička i stručna sposobnost**

Zainteresirani gospodarski subjekt će u postupku javne nabave morati dokazati kako slijedi:

- da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio jednu ili više ugradnji sustava vatrodjave na području Republike Hrvatske čija zbrojena vrijednost treba biti minimalno u visini procjene vrijednosti nabave postupka nabave sustava vatrodjave za poslovnu zgradu, bez PDV-a
- da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) i Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21 i 89/22), koji se odnose na ugradnju sustava vatrodjave, te provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i izdavanje odgovarajućih uvjerenja.

### **4) Kriteriji za odabir ponude**

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude u postupku bit će ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). ENP čini najpovoljniji omjer cijene ugradnje sustava vatrodjave, trajanja jamstvenog roka na ugrađenu opremu i trajanja održavanja ugrađenog sustava vatrodjave.

U ponudbenoj dokumentaciji svi kriteriji za odabir ENP bit će točno prikazani s maksimalnim relativnim (postotnim) značajem i pripadnim maksimalnim brojem bodova.

### **5) Posebni uvjeti za izvršenje Ugovora**

- Rok isporuke i ugradnje sustava vatrodjave
- Jamstveni rok sustava vatrodjave (minimalno 3 godine od ugradnje)
- Održavanje ugrađenog sustava vatrodjave sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99), a minimalno 1 godina od dana ugradnje
- Provjera ispravnosti ugrađenog sustava vatrodjave

### **6) Trajanje**

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje 10 dana od dana objave u EOJN.